

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №65/1/46

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Луговской основной общеобразовательной школы» Кононовой Наталье Николаевне

Руководствуясь Федеральными законами 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г., постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. №375 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24901), в исполнение распоряжения N 65-106 от "26" мая 2014 года, начальника отделения надзорной деятельности по Тацинскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника (главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору) Драгилева Игоря Викторовича в период с 09 час. 00 мин. « 09 » июня 2014 г. по 15 час. 00 мин. « 30 » июня 2014 г. проведена проверка Драгилевым Игорем Викторовичем –начальником отделения НД УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Луговской основной общеобразовательной школы», расположенного по адресу: ул. Молодежная 1а, х. Луговой, Тацинский район, Ростовская область совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Луговской основной общеобразовательной школы» Кононовой Натальей Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	сности 4	5
1.	На объекте установлены неисправные огнетушители под номерами 3,5,6,9,10 (закончился срок годности) (ПП №390 п.478).	478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	22.01.2015 года	
2.	В помещении игровой допускается эксплуатация электрической розетки с повреждениями (розетка оплавлена) (ПП №390 п.42 б).	42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	22.01.2015 года	
3.	В помещении столовой допускается эксплуатация электрической розетки с повреждениями(розетка не закреплена) (ПП №390 п.42 б).	42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	22.01.2015 года	
4.	В помещении кухни допускается эксплуатация электрической розетки с повреждениями(розетка оплавлена) (ПП №390 п.42 б).	42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	22.01.2015 года	
5.	На лестничном марше электрический светильник эксплуатируются без защитного плафона (рассеивателей) (ПП №390 п.42 в).	42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	22.01.2015 года	
6.	На территории школы пожарный водоем не исправен (ППБ-101-89 п.2.4.1). На территории школы не имеется нормативного объема воды для нужд пожаротушения. (СП 8.13130.2009).	2.4.1. Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок	22.01.2015 года	

		<p>водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара).</p> <p>С В О Д П Р А В И Л «СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности» 4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.</p>		
7.	<p>У водоисточников отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (ПП №390 п. 43, Свод Правил 8.13130.2009 п.8.6).</p>	<p>У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p>	22.01.2015 года	
8.	<p>Руководителем организации не обеспечена исправность источника наружного противопожарного водоснабжения пожарного водоема и не организовано проведение проверки его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ПП №390 п.55).</p>	<p>55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	22.01.2015 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности по
Тацинскому району Главного управления МЧС России по
Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгилев



« 30 » июня 2014 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.С.П.
(подпись)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Луговской
основной общеобразовательной школы»
Кононова Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » июня 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору