

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №66/1/46

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Луговской основной общеобразовательной школы

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Луговской
основной общеобразовательной школы Кононовой Наталье Николаевне

Руководствуясь Федеральными законами 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г., постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. №375 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24901), в исполнение распоряжения N 66-106 от "01" сентября 2016 года. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника (главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору) Драгилева Игоря Викторовича в период с 09 час. 00 мин. « 03 » октября 2016 г. по 15 час. 00 мин. « 20 » октября 2016 г. проведена проверка Тактаровым Александром Юрьевичем – дознавателем отделения НД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (капитаном внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Луговской основной общеобразовательной школы, расположенного по адресу: ул. Молодёжная, 1, х. Луговой, Тацинский район, Ростовская область совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Луговской основной общеобразовательной школы Кононовой Натальей Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 полы коридоров путей эвакуации покрыты отделочным материалом линолеумом, (документов позволяющих определить марку и свойства отделочного материала не представлено).</p>	<p>ст. 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 ч. 4 ст. 4; ч. 2 ст. 134; ст. 151 № 123-ФЗ от 22.07.08 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. п. 6.25* СНИП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов</p>	05.10.2017 года
2.	<p>На территории школы в 1-ом пожарном водоёме отсутствует вода, на случай возникновения пожара. Водоём не исправен, требует ремонта</p>	<p>№69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 2.4.1 ППБ 101-89; 2.4.1. Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоёмов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара). №69-ФЗ от 21.12.94 г. ст. ст. 62; 68 ч. 4, 6, 7 № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 55 ПП 390 55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением</p>	05.10.2017 года

		соответствующих актов Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. табл. 6; п.п. 2.24; 9.29; 9.30 СНиП 2.04.02-84* 2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д— 2 ч. СП.8.13130.2009		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы А.Ю. Тактаров

« 20 » октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«20» октября 2016 г.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Луговской основной общеобразовательной школы Кононова Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору